

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w TYCHACH - 43-100 TYCHY , ul. Kubicy 6 ;

TABELA REGULACYJNA TEMPERATUR ZASILANIA I POWROTU NISKICH PARAMETRÓW PRZY Q_{max} DLA STREFY KLIMATYCZNEJ III tj. $T_z = -20 [^{\circ}C]$ i $T_i = +20 [^{\circ}C]$

Pogoda :	pochmurno						zachmurzenie zmienne						słonecznie					
WIATR :	do 3 [m/s]		3 ÷ 8 [m/s]		powyżej 8 [m/s]		do 3 [m/s]		3 ÷ 8 [m/s]		ponad 8 [m/s]		do 3 [m/s]		3 ÷ 8 [m/s]		ponad 8 [m/s]	
	grupa A - 1		grupa A - 2		grupa A - 3		grupa B - 1		grupa B - 2		grupa B - 3		grupa B - 1		grupa B - 2		grupa B - 3	
T zewn. :	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow	T zas	T pow
-20	70,0	50,0	72,6	51,0	75,1	52,0	67,5	49,7	70,8	50,7	74,2	51,7	64,9	49,3	69,1	50,4	73,2	51,4
-19	69,8	50,5	72,4	51,4	74,9	52,3	67,3	50,1	70,6	51,1	73,9	52,1	64,8	49,7	68,9	50,8	73,0	51,8
-18	69,6	50,8	72,1	51,8	74,6	52,7	67,1	50,4	70,4	51,4	73,7	52,4	64,6	50,1	68,6	51,1	72,7	52,1
-17	69,3	51,1	71,7	52,0	74,2	53,0	66,8	50,7	70,0	51,7	73,3	52,7	64,3	50,4	68,3	51,4	72,4	52,4
-16	68,9	51,3	71,3	52,2	73,8	53,2	66,4	50,9	69,7	51,9	72,9	52,9	64,0	50,6	68,0	51,6	72,0	52,6
-15	68,5	51,4	70,9	52,4	73,3	53,3	66,0	51,1	69,2	52,1	72,4	53,0	63,6	50,7	67,6	51,8	71,5	52,8
-14	68,0	51,5	70,4	52,5	72,8	53,4	65,6	51,2	68,7	52,1	71,9	53,1	63,2	50,8	67,1	51,8	71,0	52,9
-13	67,4	51,6	69,8	52,5	72,2	53,4	65,1	51,2	68,2	52,2	71,3	53,1	62,7	50,9	66,6	51,9	70,4	52,9
-12	66,8	51,5	69,2	52,4	71,6	53,4	64,5	51,2	67,6	52,1	70,7	53,1	62,2	50,8	66,0	51,8	69,8	52,8
-11	66,2	51,4	68,5	52,3	70,8	53,2	63,9	51,1	66,9	52,0	70,0	53,0	61,6	50,7	65,3	51,7	69,1	52,7
-10	65,4	51,3	67,8	52,2	70,1	53,1	63,2	50,9	66,2	51,9	69,2	52,8	60,9	50,6	64,6	51,6	68,3	52,5
-9	64,7	51,0	67,0	51,9	69,2	52,8	62,4	50,7	65,4	51,6	68,4	52,6	60,2	50,4	63,9	51,3	67,5	52,3
-8	63,8	50,7	66,1	51,6	68,4	52,5	61,7	50,4	64,6	51,3	67,5	52,3	59,5	50,1	63,0	51,1	66,6	52,0
-7	62,9	50,4	65,2	51,3	67,4	52,2	60,8	50,1	63,7	51,0	66,5	51,9	58,7	49,8	62,2	50,7	65,7	51,6
-6	62,0	50,0	64,2	50,9	66,4	51,8	59,9	49,7	62,7	50,6	65,5	51,5	57,8	49,4	61,2	50,3	64,7	51,2
-5	61,0	49,5	63,2	50,4	65,4	51,3	58,9	49,2	61,7	50,1	64,5	51,0	56,9	48,9	60,2	49,8	63,6	50,7
-4	59,9	49,0	62,1	49,8	64,2	50,7	57,9	48,7	60,6	49,6	63,4	50,4	55,9	48,4	59,2	49,3	62,5	50,2
-3	58,8	48,4	60,9	49,2	63,1	50,1	56,8	48,1	59,5	49,0	62,2	49,8	54,8	47,8	58,1	48,7	61,3	49,5
-2	57,6	47,7	59,7	48,6	61,8	49,4	55,7	47,4	58,3	48,3	61,0	49,1	53,7	47,1	56,9	48,0	60,1	48,9
-1	56,4	47,0	58,5	47,8	60,5	48,7	54,5	46,7	57,1	47,6	59,7	48,4	52,6	46,4	55,7	47,3	58,8	48,1
0	55,1	46,2	57,1	47,1	59,2	47,9	53,2	45,9	55,8	46,8	58,3	47,6	51,4	45,7	54,4	46,5	57,5	47,3
1	53,7	45,4	55,8	46,2	57,8	47,0	51,9	45,1	54,4	45,9	56,9	46,7	50,1	44,8	53,1	45,6	56,0	46,4
2	52,3	44,5	54,3	45,3	56,3	46,1	50,6	44,2	53,0	45,0	55,4	45,8	48,8	43,9	51,7	44,7	54,6	45,5
3	50,9	43,5	52,8	44,3	54,8	45,1	49,1	43,2	51,5	44,0	53,9	44,8	47,4	43,0	50,2	43,7	53,0	44,5
4	49,4	42,5	51,3	43,3	53,2	44,1	47,7	42,2	50,0	43,0	52,3	43,7	46,0	42,0	48,7	42,7	51,4	43,4
5	47,8	41,4	49,7	42,2	51,5	42,9	46,1	41,1	48,4	41,9	50,7	42,6	44,5	40,9	47,1	41,6	49,8	42,3
6	46,1	40,2	48,0	41,0	49,8	41,8	44,5	40,0	46,8	40,7	49,0	41,4	42,9	39,7	45,5	40,4	48,1	41,1
7	44,4	39,0	46,3	39,8	48,1	40,5	42,9	38,8	45,0	39,5	47,2	40,2	41,3	38,5	43,8	39,2	46,3	39,9
8	42,7	37,7	44,5	38,5	46,3	39,2	41,2	37,5	43,3	38,2	45,4	38,9	39,7	37,3	42,1	37,9	44,5	38,6
9	40,9	36,4	42,6	37,1	44,4	37,8	39,4	36,2	41,5	36,8	43,5	37,5	38,0	35,9	40,3	36,6	42,6	37,2
10	39,0	35,0	40,7	35,7	42,4	36,4	37,6	34,8	39,6	35,4	41,5	36,1	36,2	34,5	38,4	35,1	40,7	35,7
11	37,1	33,5	38,8	34,2	40,4	34,9	35,7	33,3	37,6	33,9	39,5	34,6	34,4	33,1	36,5	33,7	38,7	34,2
12	35,1	32,0	36,8	32,7	38,4	33,4	33,8	31,8	35,6	32,4	37,5	33,0	32,5	31,6	34,5	32,1	36,6	32,6