2018/ 5553 /NZ

Tychy, 08 października 2018 r.

Sprawa nadrzędna:

ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Likwidacja grupowego węzła SWC „W" w Tychach - Etap I

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy o wpływie zapytania dotyczącego ww. przetargu, na które zamawiający udzielił odpowiedzi jak niżej:

Treść zapytania:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie regulatora różnicy ciśnień i przepływu o parametrach PN 16 bar i Tmax 130° C zamiast wymaganych w SIWZ Tmax 150°C. Ponieważ wg schematu technologicznego regulatory mają być umieszczone na powrocie w.p. a system ciepłowniczy PEC-u Tychy pracuje na temperaturach znacznie niższych niż opisanych w wymaganiach przetargowych t.j. 112°C/52° C zastosowanie regulatora o zaproponowanych przeze mnie parametrach ma uzasadnienie techniczne oraz ekonomiczne(...)."

Treść odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie regulatora różnicy ciśnień i przepływu o parametrach PN 16 bar i Tmax 130°C zamiast wymaganych w SIWZ Tmax 150°C.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
Jan Suchy

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Skowroński

Kopia: NZ, a/a

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel.: (32) 325-64-11
fax: (32) 325-64-30
e-mail: biuro@pec.tychy.pl
http://pec.tychy.pl

NIP: 646-10-15-439
Regon: 272713960
Rejestr: S.R. Katowice KRS 0000101552
Konto: Santander Bank Polska S.A.
45 1090 1652 0000 0001 3382 0634
Kapitał zakładowy: 150.551.000,00 zł

PN-EN ISO 9001
PN-EN ISO 14001
PN-EN ISO 50001
ISOCERT CERTYFIKAT